



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Г Р А Д С К А

Топлана

Портал јавних набавки

Интернет страница Наручиоца

НАШ ЗНАК: 04-1/16

ВАШ ЗНАК:

НИШ, 14.10.2019. године

ПРЕДМЕТ: Достава одговора на питање понуђача

ЈКП „Градска топлана“ Ниш, као Наручилац, спроводи отворени поступак јавне набавке, ради закључења уговора, набавка радова **Изградња и реконструкција топловода, по партијама** а за коју су Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана 16.09.2019. године.

Заинтересована лица су дана 11.10.2019. године, доставила Наручиоцу, путем електронске поште, дописе којим захтевају појашњења конкурсне документације у вези са припремањем понуде, заведен под бројем 04-1/14 и 15 од 14.10.2019. године, у вези јавне набавке **Изградња и реконструкција топловода (П1-П4)**.

У складу са чланом 54. и 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), објављујемо следећи одговор:

ПИТАЊЕ 1:

„ Питање 1:

Молимо Вас да нам дате одговор на следеће питање, као и да измените конкурсну документацију у том смислу:

На страни 13. КД је наведено:

“Додатни услов:Неопходан пословни капацитет за набавку радова:

Понуђач који је у последње три године извео радове на уградњи топловода или вреловода од предизолованих цеви најмање у дужини од 2000м (доказ: копије Уговора и окончане ситуације за уградњу топловода или вреловода)..”

У случају да понуђач не учествује у све четири партије, дужина цеви задата сваким предмером посебно је знатно мања, па није у складу са задатим условом. (Партија 1 = 338м, Партија 2 = 228м, Партија 3 = 286м, Партија 4 = 162м)
Неопходно је да Наручилац смањи капацитет тако да одговра сваком предмеру за сваку партију појединачно.

На основу члана 63.ст.2 ЗЈН указујемо Наручиоцу да је чланом 10. Наручилац је дужан да и поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.

Такође ЗЈН прописује чланом 76.ст.2 Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке.

ПИТАЊЕ 2:

Pitanje 1:

U konkursnoj dokumentaciji u delu:

Partija 3 - Starca Vujadina 3, na strani 8:

III Vrsta, specifikacija predmeta nabavke, količina i opis usluga, mesto i rok – vreme izvršenja, način sprovođenja kontrole i eventualne dodatne usluge i sl.

Predmer i predračun mašinskih materijala i radova za izgradnju tipskog

toplovodnog priključka za objekte u ul. Starca Vujadina br.3 i br.1 u Nišu
II MATERIJAL I MONTAŽNI RADOVI (podrazumeva se nabavka, isporuka i
ugradnja)

Позиција 2:

Беšавни челични предизоловани лукви умиреног квалитета материјала Č.1212 (W№r 1.0254, ISO 6761). Укрожаванје ивица по потреби, калибрација, нивелација и заваривање је шодно одобреној технологији заваривања. Обрачун по комаду уградње луква. Лукви су следећих димензија:

$R=(4D) (90^\circ)$:

за све позиције дата је јединица мере по комаду, међутим није наведена количина опреме и материјала.

Уколико се упише јединична цена, како дефинисати укупну цену за ове позиције
Питање 2:

У конкурсној документацији за партију 1 у делу предмера радова, за предизоловане цеви није дефинисано да ли се нуде шавне или беšавне цеви, док је у партијама 2, 3 и 4 дата да је потребно понудити беšавне челичне предизоловане цеви. Које цеви понудити челичне предизоловане шавне или челичне предизоловане беšавне (питање важи за све партије).“

1. ОДГОВОР:

Доказ који понуђач треба да достави, је доказ да у последње три године извео радове на уградњи топловода или вреловода од предизолованих цеви најмање у дужини од 2000м, се односи на дужину цеви, а не дужину трасе (копије уговора и окончаних ситуација за уградњу топловода или вреловода).

2. ОДГОВОР:

На основу питања број 2. Наручилац ће изменити КД за све партије.

Како се КД – П1 – П4 мењају 4 дана пре отварања, наручилац ће продужити рок за доставу понуда и објавити обавештење о продужењу рока за доставу понуда.

Прилог:

Измењена Конкурсна документација П1 – П4 и

Обавештење о продужењу рока за доставу понуда.

ДИРЕКТОР

Предраг Милачић, дипл. ел. инж