

# Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива

СЕКТОРСКИ НАРУЧИОЦИ

Подсетник: у случају да исправке или измене огласа доведу до битне измене услова из поступка јавне набавке, потребно је продужити првобитно предвиђени рок или покренути нови поступак.

## Одељак I: Јавни наручилац/секторски наручилац (како је наведено у основном обавештењу)

### I.1) Назив и адресе

Назив: <b>ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ</b>	Порески идентификациони број (ПИБ): <b>100619162</b>		
Адреса: <b>Благоја Паровића, 3</b>			
Место: <b>Ниш</b>	НСТЈ ознака: <b>RS225</b>	Поштански број: <b>18105</b>	Држава: <b>Србија</b>
Особа за контакт: <b>Владимир Митић</b>	Телефон: <b>+381 184533927</b>		
Електронска пошта: <b>nitop@nitoplana.rs</b>	Факс:		
<b>Интернет страница(-е):</b> Главна страница: <b>www.nitoplana.rs</b> Страница профила наручиоца:			

## Одељак II: Предмет (како је наведено у основном обавештењу)

### II.1) Предмет набавке

II.1.1) Назив: <b>Хемикалије за кондиционирање воде</b>	Референтни број: <b>Доп-17/2021</b>
II.1.2) Главна CPV ознака: <b>24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије</b>	Додатна CPV ознака:
II.1.3) Врста предмета набавке <input type="checkbox"/> Радови <input checked="" type="checkbox"/> Добра <input type="checkbox"/> Услуге	
II.1.4) Кратак опис: Хемикалије за кондиционирање воде	

## Одељак VI: Допунски подаци

VI.5) Датум слања овог огласа: **24.04.2021**

VI.6) Упућивање на основни оглас

Основни оглас: Број огласа на Порталу јавних набавки: <b>2021/С Ф05-0001562</b>
--

## Одељак VII: Измене

### VII.1) Информације које се мењају или додају

VII.1.1) Разлози за измену (изаберите једну или више примењивих опција) <input checked="" type="checkbox"/> Измена конкурсне документације Поступак јавне набавке наставља се за предмет / партије:
VII.1.2) Текст који је потребно исправити у основном огласу (молимо наведите одговарајући одељак и број ставке у основном огласу)

Број одељка: Партија бр.: Место на којем се налази текст који је потребно изменити:	<b>Уместо:</b>	<b>Гласи:</b>
Број одељка: Партија бр.: Место на којем се налази текст који је потребно изменити:	<b>Уместо:</b> Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:	<b>Гласи:</b> Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
Број одељка: Партија бр.: Место на којем се налази текст који је потребно изменити:	<b>Уместо:</b> Датум: Локално време:	<b>Гласи:</b> Датум: Локално време:

## VII.2) Остали додатни подаци:

### Кратак опис измена:

У члану 9, модела оквирног споразума извршена допуна додати следећи ставови:

У циљу одржавања и даљег побољшања вредности параметара технолошке воде у систему централног грејања дефинисаним стандардом EN 12953-10:2003 ( Е ), Додављач је дужан да врши праћење квалитета воде од почетка примене новог средства за кондиционирање на сваких 15 дана, са писаним извештајем за сваку анализу. Упоредо ће се у лабораторији Наручиоца радити испитивање свакодневно.

Уколико вредности параметара испитане технолошке воде стагнирају након највише 2 месеца употребе, Наручилац има право једностраног раскида уговара без отказног рока.

На захтев Наручиоца анализа квалитета воде може се извршити и од стране трећег лица које одреди Наручилац.

*Одговорност је наручиоца да обезбеди усклађеност са другим важећим прописима.*