

Наручилац је одговорио на захтев привредног субјекта за додатним информацијама / појашњењима.

ПОСТУПАК: **Фитинг УГри-П4 - Аксијални компензатори за УГри**

НАРУЧИЛАЦ: **ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ**

ТЕКСТ ПИТАЊА / ЗАХТЕВА	ОДГОВОР / ПОЈАШЊЕЊЕ
Поштовани, у тендерској документацији не постоји технички опис тражених компензатора. На основу ознаке димензије у обрасцу структуре цене закључујемо да су у питању компензатори са крајевима на навој, али нема података о притиску, дилатацији, радној температури, нити да ли треба да имају заштитну кошуљицу или не и слично. Наведена ознака AP дефинише тип аксијалног компензатора једног произвођача, али и за тај модел потребно је дефинисати поменуте параметре како би могли формирати понуду. Срдачан поздрав	Поштовани, извршена је измена у делу спецификацији и структури обрасца цена у делу напомене, захтевани технички опис. С поштовањем.
Поштовани, нигде не могу да видим исправке које сте навели у одговору на захтеве за појашњењима или додатним информацијама: "Поштовани, извршена је измена у делу спецификацији и структури обрасца цена у делу напомене, захтевани технички опис. С поштовањем." а у вези техничког описа тражених компензатора.	Поштовани, изволите: "Напомена: Прикључак компензатора - цевни наставак за заваривање. Без заштитне кошуљице, са дилатацијом $\pm 30\text{mm}$"

  Оригинална порука **садржи прилоге**

 Датум и време: **26.04.2021 11:01**

[Портал јавних набавки Републике Србије](#)

portal@ujn.gov.rs

[КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ](#)

ujn.gov.rs