

Наручилац је одговорио на захтев привредног субјекта за додатним информацијама / појашњењима.

ПОСТУПАК: **Израда завршног слоја асфалта**

НАРУЧИЛАЦ: **ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ**

ТЕКСТ ПИТАЊА / ЗАХТЕВА	ОДГОВОР / ПОЈАШЊЕЊЕ
Поштовани, У делу Образац структуре цене, позиција бр. 13 Непредвиђени радови , јединица мере дата је у х. Појасните , на рад које машине се односи ова позиција (15х)?	Односи се на припремне радове непосредно пре израде завршног слоја асфалта. Рад вибро плоче на поправци – сабијању тампонског слоја до захтеване збијености.

  [Оригинална порука садржи прилоге](#)

 Датум и време: **28.04.2021 13:51**

[Портал јавних набавки Републике Србије](#)

portal@ujn.gov.rs

[КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ](#)

ujn.gov.rs