

Наручилац је одговорио на захтев привредног субјекта за додатним информацијама / појашњењима.

ПОСТУПАК: **Фитинг УГри-П4 - Аксијални компензатори за УГри**

НАРУЧИЛАЦ: **ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ**


#### ТЕКСТ ПИТАЊА / ЗАХТЕВА

Поштовани, и даље недостаје податак о радном притиску, што битно утиче на конструкцију, а самим тим и цену компензатора. Срдачан поздрав

#### ОДГОВОР / ПОЈАШЊЕЊЕ

Поштовани, Радни притисак је до 16 бара, услов ће бити коригован и придодат техничком захтеву. С поштовањем.

  [Оригинална порука садржи прилоге](#)

 Датум и време: **27.04.2021 12:24**

[Портал јавних набавки Републике Србије](#)

[portal@ujn.gov.rs](mailto:portal@ujn.gov.rs)

[КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ](#)

[ujn.gov.rs](http://ujn.gov.rs)