

Наручилац је одговорио на захтев привредног субјекта за додатним информацијама / појашњењима.

ПОСТУПАК: **Арматура, П1-Арматура**

НАРУЧИЛАЦ: **ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ**

ТЕКСТ ПИТАЊА / ЗАХТЕВА

Питања постављам испред иностраног понуђача: 1) Који су материјали за тражену арматуру? Материјали: а). Угљенични и нерђајући челик, легирани челик, бронза, нодуларни лив дуплех, супердуплех.....итд... б). Љевани и/или ковани 2) У тендеру пише да је рок испоруке 3 дана у моменту давања наруџбе. То је немогуће, јер ни један произвођач, а и трговац недржи овако специфичну арматуру на лагеру. Једино ако наручилац има са неким договор? 3) Изабрани страни испоручилац, дали уколико буде изабран доставља меницу или гаранцију банке?


Поштовани, Молимо да нам кажете које су Вам потребне усисне корпе: навојне или прирубничке? Срдачан поздрав,

ОДГОВОР / ПОЈАШЊЕЊЕ

1. Материјали за тражену арматуре су:
- Усисна корпа – месинг - Равно запорни вентил – кућиште и поклопац сиви лив - Шибер – месинг - Овални засун – ливени челик - Лоптасти вентил, навојни – тело месинг, инокс затварање - Лоптасти вентил, прирубнички - тело сиви лив, инокс затварање - Лоптасти вентил са завареним спојем – кућиште челик, инокс затварање - Неповратни вентил – сиви лив 2. Рок испоруке остаје непромењен 3. Изабрани понуђач доставља меницу за добро извршење посла пре закључења уговора.

У питању су усисне корпе са навојним прикључком

  [Оригинална порука садржи прилоге](#)

 Датум и време: **25.03.2021 11:56**

[Портал јавних набавки Републике Србије](#)

[| портал@ujn.gov.rs](mailto:portal@ujn.gov.rs)

[КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ](#)

[| ujn.gov.rs](http://ujn.gov.rs)