



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Г Р А Д С К А

nitoplana

НАШ ЗНАК: 03-32/4
ВАШ ЗНАК:

НИШ, 22.08.2018. године

Интернет страница Наручиоца

ПРЕДМЕТ: Достава одговора на питање понуђача

На основу питања потенцијалног понуђача, допис број 03-32/3 од 21.08.2018. године, којим захтева додатно појашњење конкурсне документације, у вези набавке на коју се закон не примењује, набавке услуге **2.2.61-Репарација старих вентила**, достављамо питања и одговоре, како следи:

ПИТАЊЕ:

„Molimo Vas da nam dostavite koji je PRITISAK potreban za pljosnate zasune, DN 200 i DN 300“

ОДГОВОР:

Потребно је извршити репарацију вентила за притисак од 16bar.



ДИРЕКТОР

Предраг Милачић, дипл. ел. инж