



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Г Р А Д С К А

nitoplana

НАШ ЗНАК: 03-1/3

ВАШ ЗНАК:

НИШ, 29.05.2018. године

Интернет страница Наручиоца

Потенцијални понуђачи

ПРЕДМЕТ: Достава одговора на питања понуђача

На основу питања потенцијалног понуђача, којим се захтева додатно појашњење спецификације, у вези набавке услуга на које се закон не примењује **2.3.1 – Санација котлова у току или након грејне сезоне**, достављамо питања и одговоре, како следи:

ПИТАЊА:

1. Молимо Вас да нам доставите податак које су дужине тражене димне цеви фи 76,1x4mm?

ОДГОВОРИ:

- Дужина цеви је следећа:
 - Цеви друге промаје 4120mm
 - Цеви треће промаје 4660mm.

ОДГОВОР САЧИНИО

Zoran Pekas

Зоран Пекас, дипл.маш.инж.