



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Г Р А Д С К А

nitoplana

НАШ ЗНАК: 03-49/8

ВАШ ЗНАК:

НИШ, 15.10.2018. године

Портал јавних набавки

Интернет страница Наручиоца

ПРЕДМЕТ: Достављање одговора на питања понуђача

На основу питања потенцијалног понуђача, допис број 03-49/7 од 12.10.2018. године, којим се захтева додатно појашњење конкурсне документације, у вези јавне набавке мале вредности, набавке добара **ЈНДм-49/2018 - Електроматеријал, Партија 8 – ПЛЦ опрема и И/О картице**, достављамо питања и одговоре, како следи:

Питања:

„Pitanje br. 1

– у вези описа позиције бр. 1 - 13 из спецификације на страни бр. 23 конкурсне документације.

У опису наведених позиција наведи сте произвођача WAGO а да притом нисте дали могућност alternative. Самим тим favorizujete наведеног произвођача и поједине добављаче. Молим Вас да извршите корекцију у спецификацији, како би дали могућност понуђачима да понуде опрему другог произвођача са сличним карактеристикама производа. Уместо назива произвођача и типа контролера у опису наведите тражене карактеристике.

Pitanje br. 2

– у вези описа позиције бр. 15 из спецификације на страни бр. 23 конкурсне документације.

У опису наведених позиција наведи сте произвођача TP-Link и тип TL-SF1008D а да притом нисте дали могућност alternative. Самим тим favorizujete наведеног произвођача и поједине добављаче. Молим Вас да извршите корекцију у спецификацији, како би дали могућност понуђачима да понуде опрему другог произвођача са сличним карактеристикама производа.

Pitanje br. 3

– у вези описа позиције бр. 15 и 16 из спецификације на страни бр. 23 конкурсне документације.

Да ли је за ове две позиције потребно понудити индустријски LAN Switch са могућношћу монтаже на DIN šину?“

Одговори:

Питање бр. 1 – У вези позиција 1 – 13 предметне спецификације ради се о резервним деловима, инсталираним у више објеката и на више позиција, те је због одржавања и функционисања система потребна једнообразности;

Питање бр. 2 – Захтева се тражени линк или одговарајући;

Питање бр. 3 – Није потребно.

Наручилац одговорима на постављена питања није начинио измену конкурсне документације за јавну набавку добара **ЈНДм-49/2018 - Електроматеријал, Партија 8 – ПЛЦ опрема и И/О картице**.

С поштовањем,



ДИРЕКТОР

Предраг Милачић, дипл.ел.инж.