



НАШ ЗНАК: 03-2/8
ВАШ ЗНАК:

НИШ, 28.03.2018. године

Портал јавних набавки

Интернет страница Наручиоца

ПРЕДМЕТ: Достава одговора на питање понуђача

ЈКП „Градска топлана“ Ниш, као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале вредности, набавка добара **ЈНДм-2/2018 – Комбиновани регулатор протока, Партија 2 – Danfos** а за коју су Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана 26.03.2018. године.

Заинтересовано лице је дана 27.03.2018. године доставило Наручиоцу путем електронске поште захтеве за додатним појашњењима (заводни бр. 03-2/7), у вези са припремањем понуде.

У складу са чланом 54. и 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), објављујемо одговор на:

ПИТАЊЕ БР. 1:

„Uvidom u tehničke kataloge renomiranog proizvođača Danfoss pronašli smo da specificirani proizvodi AVQM DN 40 I AVQM DN50 imaju drugačije tehničke karakteristike od onih koje su navedene u specifikaciji:

Prema tehničkom katalogu VD.DA.S5.02 iz maja 2014 godine AVQM DN40 prirubnički kodni br 003H6757 ima kvs vrednost 20 takođe u postoji i AVQM DN40 ventil navojni kodni broj 003H6754 koji ima kvs vrednost 16 . Na koji od ova dva ventila je investitor mislio pošto prirubnički ventil DN 40 Kvs=16 ne postoji? (http://grejanje.danfoss.com/PCMPDF/VDDAS502_AVQM_PN25.pdf)

Prema tehničkom katalogu VD.DA.S5.02 iz juna 2014 godine AVQM DN50 prirubnički kodni br 003H6758 ima kvs vrednost 25 takođe u postoji i AVQM DN50 ventil navojni kodni broj 003H6755 koji ima kvs vrednost 20 . Na koji od ova dva ventila je investitor mislio pošto prirubnički ventil DN 50 Kvs=20 ne postoji? (http://grejanje.danfoss.com/PCMPDF/VDDAS502_AVQM_PN25.pdf)”

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1:

На основу постављеног питања Наручилац ће извршити измену и допуну у конкурсној документацији за ЈНДм-2/2018 – Комбиновани регулатор протока, Партија 2 – „Danfos“, заводни број 03-2/5 од 19.03.2018.године.

Како се измена конкурсне документације врши 6 дана пре истека рока за доставу понуда, Наручилац ће продужити рок за доставу понуда за предметну набавку и објавити обавештење о продужењу рока за доставу понуда и измењену конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Одговор сачинила комисија за предметну набавку, образована решењем бр. 03-2/3 од 19.03.2018.године.

Прилог:

- Нова конкурсна документација
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.



ДИРЕКТОР

Предраг Милачић, дипл. ел. инж