



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Г Р А Д С К А

nitoplana

НАШ ЗНАК: 03-40/8

ВАШ ЗНАК:

НИШ, 27.08.2018. године

Портал јавних набавки

Интернет страница Наручиоца

ПРЕДМЕТ: Достава одговора на питања понуђача

На основу питања потенцијалног понуђача, допис број 03-40/7 од 27.08.2018. године, којим се захтева додатно појашњење конкурсне документације, у вези јавне набавке мале вредности, набавке добара **ЈНДМ-39/2018 – Пумпни агрегат за диктир систем**, достављамо питања и одговоре, како следи:

ПИТАЊЕ:

Поштовани, у складу са чланом 63 ЗЈН достављам Вам захтев за додатним информацијама и појашњењима у вези припремања понуде по јавном позиву ЈНДМ-39/2018 Пумпни агрегат за диктир систем.

1. На страни 2, така 11 је изјава о испуњавању кадровског капацитета. У додатним условима нема захтева за кадровским капацитетом. Да ли је ово грешка у документацији?
2. У техничкој спецификацији тражених пумпи (страна 23 конкурсне документације) тражи се хидраулични степен искоришћења >75%.
У експлоатацији пумпе, на ефикасност пумпе у радном веку, у целини, утиче и ефикасност мотора, те је од траженог хидрауличног степена искоришћења важнији укупан степен корисности (пумпа + мотор). Молимо вас да дефинишете укупан степен корисности пумпа+мотор као параметар за избор пумпе.

ОДГОВОР:

1. На страни 2, садржај конкурсне документације, начињен је технички пропуст, приликом сачињавања документа. У предметном поступку, не захтева се испуњење услова у погледу кадровског капацитета, што се може видети и из услова за учешће у поступку јавне набавке, под тачком 4. конкурсне документације.
2. Минимални степен искоришћења за 50%, 75%, 100% је 87.7, 89,9, 91,9%. Карактеристике пумпи, могу бити бољих карактеристика од захетваних.



ДИРЕКТОР

Предраг Милачић, дипл.ел.инж.