



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Г Р А Д С К А

nitoplana

НАШ ЗНАК: 03-48/8

ВАШ ЗНАК:

НИШ, 15.10.2018. године

Портал јавних набавки

Интернет страница Наручиоца

ПРЕДМЕТ: Достава одговора на питања понуђача

На основу питања потенцијалног понуђача, допис број 03-48/7 од 12.10.2018. године, којим се захтева додатно појашњење конкурсне документације, у вези јавне набавке мале вредности, набавке добара **ЈНДм-48/2018 - Фреквентрни регулатор**, достављамо питања и одговоре, како следи:

Питање:

„Pitanje br. 1

– у вези описа позичије бр. 1 и позичије бр. 2 из Спецификације на страни бр. 23 конкурсне документације. У опису наведених позичија наведено је:

„Уградња по упутству Испоручиоца (Произвођача) од стране Инвеститора.“
Molim за појашњење:

Da li to znači da će montažu soft startera, kabliranje i elektro povezivanje izvršiti Naručioc (Investitor), na osnovu dostavljene tehničke dokumentacije od strane Isporučioca ? A da je obaveza Isporučioca samo nabavka, isporuka i podešavanje parametara rada soft startera ?

Уколико је монтажа и електро повезивање обавеза Испоручиоца, молим вас да нам одговорите на следеће питања:

Где и на ком месту се уграђује soft starter ? Да ли се уграђује у неки постојећи електро орман или се предвиђа нови? Уколико се предвиђа нови ел. орман, чија је обавеза испоруке тог ормана Наручиоца или Испоручиоца?

Да ли се за наведени soft starter предвиђа моторнозаштитни прекидач ? Уколико се предвиђа, чија је обавеза испоруке Наручиоца или Испоручиоца?

Да ли се предвиђа линијски контакттор ? Уколико се предвиђа, чија је обавеза испоруке Наручиоца или Испоручиоца?

Чија је обавеза испорука, полагање и повезивање напојних кabloва за мотор?

Pitanje br. 2

– у вези описа позичије бр. 4 из Спецификације на страни бр. 23 конкурсне документације

У опису наведене позичије наведено је:

„Монтажа фреквентног регулатора од стране Наручиоца по инструкцији и упутству Испоручиоца. Пуштање у рад фреквентног регулатора - синхронизација рада пумпи у паралели на основу захтева Наручиоца“

Molim за појашњење:

Da li to znači da će montažu frekventnog regulatora, kabliranje i elektro povezivanje izvršiti Naručioc (Investitor), na osnovu dostavljene tehničke dokumentacije od strane Isporučioca ? A da je obaveza Isporučioca samo nabavka, isporuka i podešavanje parametara rada frekventnog regulatora ?

Šta se podrazumeva pod sinhronizacijom rada pumpe u paraleli ? Da li se pumpe vode po pritisku, protoku ili nivou ? Kako se reguliše rad pumpi ? koji režimi rada postoje ?

Адреса: 18000 Ниш, Благоја Паровића 3, АИК банка ж.р.105-1623-10; Banca Intesa ж.р.160-7356-27;

тел./факс.+381 18 4533 927, Директор: 4530 413

www.nitoplana.rs e-mail: nitop@nitoplana.rs

Питање бр. 3

– у вези описа позиције бр. 5 из спецификације на страни бр. 23 конкурсне документације
У опису наведене позиције наведено је:

„Повезивање фреквентног регулатора на ПЛЦ (ПЛЦ испоручује Наручиоц) - планирано за мај 2019.“

Молим за појашњење:

Шта се подразумева под повезивањем фреквентног регулатора на PLC ? Да ли се повезивање фреквентног регулатора и PLC-а предвиђа преко Modbus TCP/Ethernet IP, или преко I/O сигнала? Да ли под овом позицијом предвиђа и програмирање PLC контролера ? Уколико се предвиђа молим Вас да тачно наведете тип PLC контролера, напишета алгоритам по коме би се извршило програмирање ? да ли се PLC контролер повезује на неки HMI touch display или на SCADA-у ? Уколико је набавка PLC контролера планирана за мај месец 2019 године, зар неби било логично да се ова позиција нађе у тој планираној јавној набавци ?“

Одговори:

Питање бр. 1 – обавеза испоручиоца је набавка, испорука и подешавање параметара рада регулатора.

Питање бр. 2 - обавеза испоручиоца је набавка, испорука и подешавање параметара рада. Предвиђено је да једна пумпа ради стално а да се друга укључује по потреби (у колико је потребно повећати проток).

Питање бр. 3 – није предвиђено да програмира ПЛЦ, то је у надлежности Наручиоца.

Потребна је само помоћ око повезивања фреквентног на ПЛЦ. Комуникација би била преко Modbus-а.

Наручилац одговорима на постављена питања није начинио измену конкурсне документације за јавну набавку добара ЈНДм-48/2018 - Фреквентрни регулатор, те неће ни продужавати рок за доставу понуда.

С поштовањем,



ДИРЕКТОР

Предраг Милачић, дипл.ел.инж.