



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Г Р А Д С К А

nitoplana

НАШ ЗНАК: 03-5/9

ВАШ ЗНАК:

НИШ, 05.09.2018. године

Портал јавних набавки

Интернет страница Наручиоца

ПРЕДМЕТ: Достава одговора на питање понуђача

На основу питања потенцијалног понуђача, допис број 03-5/8 од 06.09.2018. године, којим захтева додатно појашњење конкурсне документације, у вези јавне набавке мале вредности, набавке радова **ЈНРМ-5/2018-Радови на санацији димњака на основу извештаја, Партија 1 – Радови на санацији димњака на основу извештаја на топлани „Југ“**, достављамо питање и одговор, како следи:

ПИТАЊЕ:

„Molim Vas za pojašnjenje sledeće stavke predmera radova u konkursnoj dokumentaciji za predmetnu javnu nabavku:

Таčka 12 – Nabavka, isporuka i ugradnja LED svetiljki za obeležavanje prepreka u vazдушном саобраћају, које задовољавају ICAO Annex 14 – фиксно црвено сигнално осветљење средњег интезитета, са носачем – ком. 6

Pitanje glasi:

Pomenuti tip svetiljki sa adekvatnim sertifikatom za ICAO Annex 14 ima visoke zahteve po pitanju napajanja i zaštite, te je najčešće neophodno projektovanje i izvođenje nove elektroinstalacije za njihovo napajanje, zaštitu i upravljanje.

U opisu radova nije pomenuta izrada projektne dokumentacije, nabavka elemenata i montaža sistema elektroinstalacije za napajanje svetiljki. Da li se ovi radovi podrazumevaju, ili ipak nisu uvršćeni u predmet ove javne nabavke?“

ОДГОВОР:

Наручилац је на основу постављеног захтева потенцијалног понуђача, извршио измену под **ред.бр.12 у обрасцу бр.7-Спецификација**, за јавну набавку радова ЈНРМ-5/2018 – Радови на санацији димњака на основу извештаја, Партија 1 – Радови на санацији димњака на основу извештаја на топлани „Југ“.

Прилог:

- Нова конкурсна документација бр. 03-5/10 од 06.09.2018. године.

С поштовањем,



ДИРЕКТОР

Предраг Милачић, дипл.ел.инж.