



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Г Р А Д С К А

топлана

НАШ ЗНАК: 03-7/4
ВАШ ЗНАК:

Портал јавних набавки
Интернет страница Наручиоца

НИШ, 16.04.2019. године

ПРЕДМЕТ: Достава одговора на питање понуђача

ЈКП „Градска топлана“ Ниш, као Наручилац, спроводи поступак набавке на које се закон не примењује, набавка услуга **НМВу-7/2019 – Репарација старих вентила** а за коју је Захтев за подношење понуда објављен на интернет страници Наручиоца и послат путем електронске поште на четири адресе потенцијалних понуђача дана 12.04.2019. године.

Заинтересовано лице је дана 15.04.2019. године доставило Наручиоцу путем електронске поште захтеве за додатним појашњењима (заводни бр. 03-7/3), у вези са припремањем понуде.

У складу са чланом 54. и 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), објављујемо одговор на:

ПИТАЊЕ БР. 1:

U vezi zahteva za ponudu koji se odnosi na 2.2.20 - Reparacija starih ventila tražimo objašnjenje za pljosnate zasune: DN 40 PN 16; DN 50 PN 16; DN 65 PN 16; DN 80 PN 16; DN 100 PN 16; DN 125 PN 16.

Molimo Vas da nam date informacije: za koji medij su zasuni, koja je temperatura, koji je materijal kućišta i poklopca, koje je vreteno (stabilno ili izlazeće)?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1:

На основу постављеног питања Наручилац доставља следећи одговор:

Медиј за засуне је топла вода, мах 100 степени, излази вретено, а кућиште и поклопац су од сивог лива.

Наручилац неће продужити рок за доставу понуда за предметну набавку, одговор ће доставити заинтересованом лицу, као и потенцијалним понуђачима којима је доставио захтев за доставу понуда, а такође ће га објавити на својој интернет страници.

Одговор сачинило лице одговорно за предметну набавку.


ДИРЕКТОР
Предраг Милачић, дипл. ел. инж