



НАШ ЗНАК: 04-9/6

ВАШ ЗНАК:

НИШ, 03.06.2020. године

ПРЕДМЕТ: **Достава одговора на питање понуђача**

Интернет страница Наручиоца

ЈКП „Градска топлана“ Ниш, као Наручилац, спроводи поступак набавке на које се закон не примењује, ради закључења уговора, набавка услуге **2.2.3-Сервисирање УГИ**, а за коју је Захтев за доставу понуда објављен на интернет страници Наручиоца, дана 20.05.2020. године. Заинтересовано лице дана 01.06.2020. године, доставило је Наручиоцу, путем електронске поште, допис којим се захтева појашњење захтева за доставу понуда у вези са припремањем понуде, заведен под бројем 04-9/5 од 01.06.2020. године, у вези набавке услуга, **2.2.3-Сервисирање УГИ**.

ПИТАЊЕ:

„ Poštovani,

Обраћамо Вам се у вези набавке услуга Servisiranje UGI br. 2.2.3 (objavljeno 20.05.2020) sa sledećim pitanjem:

-U tehničkoj specifikaciji zahteva se:

-detaljno rasklapanje, čišćenje i podmazivanje kao i ponovna montaža rastavljenih pozicija uz podešavanje pogonskih parametara

Pitanje: Kod detaljnog rasklapanja ovakve vrste regulatora najčešće je potrebno izvršiti i zamenu pojedinih zaptivki, oringa a često i same membrane regulatora. Da li naručilac poseduje setove za reparaciju ovih modela regulatora ili ih treba posebno uračunati u cenu?

Ukoliko se prilikom servisa ustanovi potreba za zamenom pojedinih delova regulatora, na koji način će biti izvršena nabavka takvih delova?

Da li u cenu treba uračunati i zaptivke na priborima ili ih obezbeđuje naručilac? „

ОДГОВОР:


На основу постављених питања Наручилац је извршио измену Захтева за доставу понуда у обрасцу бр. II-Врста, техничке карактеристике, квалитет....., на страни 7.

Нови Захтев за доставу понуда је заведен под бројем 04-9/7 од 03.06.2020. године

Рок за доставу понуда се продужава до 15.06.2020. год. до 11,00 часова, а отварање понуда 15.06.2020. год. у 11,15 часова.

Прилог:

- Нови Захтев за доставу понуда бр. 04-9/7 од 03.06.2020. године


ДИРЕКТОР
Предраг Милачић, дипл. ел. инж