



Портал јавних набавки

Интернет страница Наручиоца

НАШ ЗНАК: 04-15/8

ВАШ ЗНАК:

НИШ, 07.05.2020. године

ПРЕДМЕТ: Достава одговора на питање понуђача

ЈКП „Градска топлана“ Ниш, као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале вредности, ради закључења уговора, набавка добра **Фитинг УГри – П5 – Пластичне посуде за отворене системе грејања**, а за коју су Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана 06.05.2020. године.

Заинтересовано лице дана 06.05.2020.године, доставило је Наручиоцу, путем електронске поште, допис којим се захтева појашњење конкурсне документације у вези са припремањем понуде, заведен под бројем 04-15/7 од 06.05.2020. године, у вези јавне набавке мале вредности, ЈНДм **Фитинг УГри – П5 – Пластичне посуде за отворене системе грејања**.

У складу са чланом 54. и 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), објављујемо следећи одговор:

Питање:

„Molimo Vas za podatak :

- 1- koliki je maksimalan pritisak u posudi?
- 2- od kog materijala treba biti uradjena posuda?“

Одговор:

1. – Притисак је хидростатички (Посуда је отвореног типа, има додира са ваздухом унутар посуде)
2. - Материјал посуде: ПЕНД (Полиетилен високе густине)

Одговором на постављено питање Наручилац је извршио измену конкурсне документације бр.04-15/5 од 04.05.2020.године, на страни бр. 24, у делу Спецификације.

Прилог:

- Измењена конкурсна документација бр. 04-15/9 од 07.05.2020.године

Како се КД за **П5 – Пластичне посуде за отворене системе грејања**, мења 7 дана пре отварања понуда, Наручилац ће продужити рок за доставу понуда и објавити обавештење о продужењу рока за доставу понуда.

Одговор сачинила комисија за предметну набавку, образована решењем бр. 04-15/3 од 30.04.2020.године.



ДИРЕКТОР

Предраг Милачић, дипл. ел. инж