



НАШ ЗНАК: 04-41/12

ВАШ ЗНАК:

НИШ, 13.08.2020. године

Портал јавних набавки

Интернет страница Наручиоца

ПРЕДМЕТ: Достава одговора на питање понуђача

На основу захтева потенцијалног понуђача-питања постављеног путем електронске поште, заведено под бројем 04-41/11 од 12.08.2020. године, којим се захтева додатно појашњење конкурсне документације, у вези јавне набавке мале вредности, набавке добара **ЈНДм – 41/2020 – Набавка, испорука и уградња прикључних (компактних) подстанца**, достављамо Вам питања и одговор, како следи:

ПИТАЊЕ:

„На šеми која се налази на 41. стани за топлотне подстанце до 40kW, дефинисано је роze правougаником да је обим испоруке само примарни део, али се у доњем левом углу налази и учртана циркулациона пумпа. Да ли је обим испоруке само примарни део, без циркулационе пумпе?
На šеми која се налази на 42. страни за топлотне подстанце са диктир системом, дефинисано је роze правougаником да је обим испоруке само примарни део, али се у доњем левом углу налази и учртана циркулациона пумпа. Да ли је обим испоруке само примарни део, без циркулационе пумпе?
На šеми која се налази на 43. страни за топлотне подстанце са експанзионом посудом, дефинисано је роze правougаником да је обим испоруке само примарни део, али за разлику од предходне две šеме, у доњем левом углу се не налази учртана пумпа. Да ли је обим испоруке само примарни део?“

ОДГОВОР:

Да, обим испоруке, тј. предмет **ЈН** је само примарни део подстанце, без циркулационе пумпе. Што се тиче пумпе у доњем левом углу у роze правоугаонику, ради се о пумпи отпадне воде, која је и означена са **Ров**, али је грешком поред симбола остао бр „7“ којим је означена циркулациона пумпа.

Одговор је исти као на претходно питање.

Да, предмет **ЈН** је само примарни део подстанце.

Симбол за пумпу отпадне воде **Ров** је грешком остао у правоугаонику на прва два цртежа. Све 3 шеме су исправљене и кориговане, тј **Ров** је пребачен на место где и треба да стоји.

Одговором на постављено питање врши се исправка техничке грешке конкурсне документације за јавну набавку **ЈНДм 41/2020 – Набавка, испорука и уградња прикључних (компактних) подстанца**, заведену под бројем 04-41/13 од 13.08.2020.године, Образац 7 – Технички опис.

Прилог:

- измењена конкурсна документација бр. 04-41/13 од 13.08.2020.године.
- Обавештење о продужетку рока 04-41/14 од 13.08.2020. године.

Одговором на постављено питање наручилац је извршио исправку Техничке грешке, а како је одговорима на постављена питања измењена КД, наручилац ће продужавати рок за доставу

понуда и објавити обавештење о продужењу рока.

Појашњење сачинила комисија за предметну набавку, образована решењем бр. 04-41/3 од 24.06.2020.године. Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.



ДИРЕКТОР

Предраг Милачић, дипл. инж, ел.