



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ  
И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
Г Р А Д С К А

**nitoplana**

НАШ ЗНАК: 04-41/17

ВАШ ЗНАК:

НИШ, 17.08.2020. године

ПРЕДМЕТ: **Достава одговора на питање понуђача**

**Портал јавних набавки**

**Интернет страница Наручиоца**

ЈКП „Градска топлана“ Ниш, као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале вредности, ради закључења оквирног споразума, набавка добра **ЈНДм-41/2020 – Набавка, испорука и уградња прикључних (компактних) подстанца**, а за коју су Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана 10.08.2020. године.

Заинтересована лица су дана 14.08.2020. године, доставила Наручиоцу, путем електронске поште, допис/питања којима се захтева појашњење конкурсне документације у вези са припремањем понуде, заведени под бројем 04-41/15 и 04-41/16 од 14.08.2020. године у вези јавне набавке мале вредности, **ЈНДм-41/2020 – Набавка, испорука и уградња прикључних (компактних) подстанца**.

У складу са чланом 54. и 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), објављујемо питање и одговор:

#### **ПИТАЊЕ:**

Na strani 32, tačka D-Elektro ormar стоји: Граница предвиђених електро радова ове ЈН: osigurači u GRO objekta odakle je predviđeno napajawe podstanice.“ Da li obezbeđivanje osigurača i priključnih klemа GRO objekta obaveza ponuđača ili naručioca?

#### **ОДГОВОР:**

Obezbeđivanje osigurača (nabavka, montaža) je obaveza Naručioca.  
Sve posle osigurača, počev od povezivanja na osigurače je obaveza Ponuđača.

#### **ПИТАЊЕ:**

Nakon detaljne analize zahteva navedenih u konkursnoj dokumentaciji i bogatog iskustva, s obzirom na to da smo u proteklom periodu isporučili približno 4.000 podstanica na teritoriji Srbije, mišljenja smo da su navedeni tehnički uslovi vezani za isporuku opreme: - Regulacioni (kombi) ventili na 30. strani konkursne dokumentacije - Programabilni kontroler i regulacija na 33. strani konkursne dokumentacije upotpunosti ispunjava samo jedan proizvođač opreme, te ne postoji mogućnost da još neko konkuriše i ispunji navedene tehničke uslove. Na osnovu primera konkursne dokumentacije koja je do sada objavljivana za ostale gradove u Srbiji, molimo Vas da još jednom pregledate i izvršite korekciju tehničkih zahteva vezano za gore navedenu opremu, kako bi i drugi proizvođači bili u mogućnosti da dostave ponudu.

## ОДГОВОР:

Poštovani,

Svaki ozbiljniji nadogradiv industrijski programibilni kontroler sa odgovarajućim modulima za proširenje (I/O moduli) i definisanim komunikacionim priključcima, može se isprogramirati prema traženim zahtevima tj. može biti hardverski i aplikativno spreman za upotrebu prema uslovima navedenim u ovoj konkursnoj dokumentaciji.

Zato se smatra da ne stoji konstatacija potencionalnog ponuđača da tražene tehničke uslove za tačku E, Programabilni kontroler i regulacija, na 33. strani konkursne dokumentacije, ispunjava samo jedan proizvođač opreme, tj sigurno više ponuđača može da ispuni navedene tehničke uslove, nezavisno od proizvođača kontrolera.

Vežano za zahtev potencionalnog ponuđača da se izvrši korekcija tehničkih zahteva, dodatna napomena je da je opis u ovoj konkursnoj dokumentaciji urađen prema zvanično usvojenim dokumentima, i to prema Pravilima o radu JKP "Gradska toplana" Niš (u daljem tekstu Pravila), koji su usvojeni odlukom Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš (br.03-1960/2-2 od 26.04.2018.god. i na koje je data saglasnost gradskog Veća Grada Niša, na sednici održanoj 08.06.2018.god.(Rešenje br.: 715-7/2018-03).

Konkretno, opis za minimalne mogućnosti u smislu ulaza/izlaza i komunikacionih priključaka definisan je u tačkama 6.105 i 6.106, navedenih Pravila, te nije moguće menjati konkursnu dokumentaciju i istom tražiti manje od propisanog u zvanično usvojenim dokumentima.

Dodatni opis, koji se traži za prateću dokumentaciju, traži se upravo iz razloga što JKP "Gradska toplana" Niš, zato što nije propisala striktno jedan tip kontrolera, u svom sistemu ima različite kontrolere (u pogledu proizvođača programibinog kontrolera i primenjenog aplikativnog softvera), te da bi se, u sledećoj fazi, svi kontroleri mogli nesmetano povezati na SDNU.

Što se tiče regulacionog (kombi) ventila, opis u ovoj konkursnoj dokumentaciji urađen je u skladu sa zvanično usvojenim dokumentima, tj. u skladu sa Pravilima (tačke 6.49 do 6.55) koja su usvojena odlukom Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš (br.03-1960/2-2 od 26.04.2018.god. i na koje je data saglasnost gradskog Veća Grada Niša, na sednici održanoj 08.06.2018.god. (Rešenje, br. 715-7/2018-03).

Одговор сачинила комисија за предметну набавку, образована решењем бр. 04-41/3 од 26.06.2020.године.

ДИРЕКТОР

Предраг Милачић, дипл. ел. инж

