

Наручилац	ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ
Адреса	Ул. Благоја Паровића бр. 3
Место	Ниш
Број	04-46/28
Датум	04.01.2020. године.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), а у вези са чланом 107. Закона о јавним набавкама и Извештаја о стручној оцени понуда број 04-46/27 од 04.01.2020. године, директор Наручиоца доноси:

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
РЕДНИ БРОЈ ЈНДм-46/2020 - Ултразвучни мерач утроска топлотне енергије:
Партија 3 – Ултразвучни мерач утроска топлотне енергије већег пречника**

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ Понуђачу „**TERMONET“ DOO Beograd**, Ул. Господар Јованова бр. 27, 11000 Београд, понуда број: ПЗ-46 од 22.12.2020. године, код Наручиоца заведена под бројем 04-46/14 од 24.12.2020. године.

Образложење

Наручилац је дана 26.06.2020.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара **ЈНДм-46/2020 - Ултразвучни мерач утроска топлотне енергије:**

Партија 3 – Ултразвучни мерач утроска топлотне енергије већег пречника

Позив за подношење понуде и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца и електронским путем су достављени потенцијалним понуђачима.

До истека рока за доставу понуда на адресу Наручиоца су пристигле четири понуде.

Јавно отварање понуда спроведено је у просторијама Наручиоца дана 25.12.2020. године са почетком у 12,15 сати.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 04-46/22 од 25.12.2020. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају бр. 04-46/27 од 04.01.2020. године.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1) Предмет јавне набавке:

- Предмет јавне набавке је: **Партија 3 – Ултразвучни мерач утроска топлотне енергије већег пречника**
- Врста поступка јавне набавке: **јавна набавка мале вредности**
- Назив и ознака из општег речника набавки: 42120000 – пумпе и компресори
- Јавна набавка мале вредности (добра) **1.1.28 – Ултразвучни мерач утроска топлотне енергије** обликована је по партијама, и то:
Партија 1 – Ултразвучни мерачи утроска

Партија 2 – Ултразвучни мерач утрошка топлотне енергије за парне инсталације
 Партија 3 – Ултразвучни мерач утрошка топлотне енергије већег пречника.
 Ова Одлука се односи искључиво на Партију 3.

- 2) Процењена вредност јавне набавке:
- Укупна процењена вредност предметне партије **1.250.000,00 динара без ПДВ-а.**
- 3) У поступку јавне набавке за ову партију учествовала су : 4 понуђача.
- 4) Основни подаци о понуђачима:

Партија 3 – Ултразвучни мерач утрошка топлотне енергије већег пречника:

Р. бр.	Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача	Назив и седиште пону. из гр. понуђача	Назив и седиште подизвођача
1.	„TERMONET“ DOO Beograd Ул. Господар Јованова бр. 27, 11000 Београд	//	//
2.	„RAREX COMPANY“ DOO Beograd Ул. Бранка Пешића бр. 11, 11080 Београд	//	//
3.	„WIG“ D.O.O Beograd Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 26, 11070 Београд	//	//
4.	„МЕТОС“ Д. О.О. Ниш Ул. Курска бр. 1, 18000 Ниш	//	//

- 5) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
- ✓ Понуда бр. 04-46/15 од 24.12.2020. год. Понуђача - „RAREX COMPANY“ DOO Beograd се одбија, као неодговарајућа, у складу са чланом 3 став 1 тачка 32 Закона о јавним набавкама. Наиме, за захтевана добра из спецификације понуђач је доставио добра како следи:

1* У тачки 1. РАЧУНСКА ЈЕДИНИЦА

„Rezolucija temperature pri integraciji, zahtev ponude je:

ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА: $\Delta T (T1-T2) = 0,01K$ odnosno $0,01^{\circ}C$ “

ПОНУЂЕНО ДОБРО: Iz tehničke dokumentacije ponuđenog ultrazvučnog merača QALCOSONIC E2
 Stoji: Display resolutions for temperature and temperature difference $0,1^{\circ}C$

2* У тачки 3. МЕРИЛО ПРОТОКА

ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА: „Materijal tela merača mora biti od AISI 316 nerđajućeg čelika“

ПОНУЂЕНО ДОБРО: „Za senzore protoka prečnika od DN100 do DN400, telo može biti napravljeno od čelika (zavarena konstrukcija), a za manje prečnike od mesinga (odlivak)“

3* У тачки 3. МЕРИЛО ПРОТОКА

ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА: „Mesto ugradnje: potisna cev“

ПОНУЂЕНО ДОБРО: „V1 in return pipe“u povratnoj cevi (prevod)

4* U tački 3. MERILO PROTOKA

ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА: „Nazivni prečnik merača protoka: DN 200
Nominalni protok: Qn=400 m³/h

ПОНУЂЕНО ДОБРО: „Iz priložene tabele vidi se da je za prečnik senzora merača DN200, nominalni protok Qn = 250m³/h.

Наручилац је дописом број 04-46/23 од 30.12.2020. године упутио понуђачу захтев за додатно појашњење, са јасним наводима и питањем да ли у понуди постоје добра карактеристика одговарајућих према захтеву наручиоца. Понуђач је дописом број 04-46/26, заведеног код наручиоца 04.01.2020. године доставио уопштен одговор, без навођења конкретних карактеристика захтеваних добара.

На основу свега наведеног, понуда наведеног понуђача одбија се као неодговарајућа.

- Понуђена цена одбијене понуде: 796.500,00 динара без ПДВ-а.

- ✓ Понуда бр. 04-46/19 од 25.12.2020.год. Понуђача - „WIG“ ДОО Београд се одбија, као неприхватљива, у складу са чланом 3 став 1 тачка 33 Закона о јавним набавкама, из разлога јер понуђач у својој документацији није доставио „Типско одобрење издато од Дирекције за мере и драгоцене метале РС“ за опрему која је предмет ове партије, а што је наручилац захтевао конкурсном документацијом. Такође, укупна понуђена цена коју је овај понуђач понудио виша од процењене вредности ове партије. Процењена вредност партије 1.250.000,00 дин без ПДВ-а. На основу свега наведеног, понуда наведеног понуђача одбија се као неприхватљива.

- Понуђена цена одбијене понуде: 1.371.160,00 динара без ПДВ-а.

- ✓ Понуда бр. 04-46/21 од 25.12.2020.год. Понуђача - „МЕТОС“ ДОО Ниш се одбија, као неприхватљива, у складу са чланом 3 став 1 тачка 33 Закона о јавним набавкама, из разлога јер понуђач у својој документацији није доставио „Типско одобрење издато од Дирекције за мере и драгоцене метале РС“ за опрему која је предмет ове партије, а што је наручилац захтевао конкурсном документацијом. На основу свега наведеног, понуда наведеног понуђача одбија се као неприхватљива.

- Понуђена цена одбијене понуде: 1.116.160,00 динара без ПДВ-а.

6) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је утврђена та цена: //.

7) Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“.

8) Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

- У складу са чланом 107 став 2 Закона о јавним набавкама, а на основу критеријума за доделу уговора, дефинисаног применом критеријума за доделу уговора одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, сачињава се ранг листа прихватљивих понуда:

Ред. Бр.	Број под којим је заведена понуда	Назив понуђача	Понуђена укупна цена у дин без ПДВ-а	Рок испоруке добара	Начин подношења понуде
1.	04-46/14	„TERMONET“ DOO Beograd	999.450,00	60 дана	самостално

9) Понуђач којем се додељује уговор:

Сходно горе наведеном, Комисија Наручиоца је предложила да се уговор додели Понуђачу **онуђачу „TERMONET“ DOO Beograd**, Ул. Господар Јованова бр. 27, 11000 Београд, чија је понуда цењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива.

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
ДИРЕКТОР
Предраг Миличић, дипл.ел.инж.



Доставити:

- Објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.