

Наручилац	ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛНА“ НИШ
Адреса	Ул. Благоја Паровића бр. 3
Место	Ниш
Број одлуке	04-41/22
Датум	08.09.2020. године

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), а у вези са чланом 107 став 3. Закона о јавним набавкама, директор Наручиоца доноси

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
РЕДНИ БРОЈ ЈНДм – 41/2020 – Набавка, испорука и уградња прикључних (компактних) подстаница**

1.

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке добара, **РЕДНИ БРОЈ ЈНДм – 41/2020 – Набавка, испорука и уградња прикључних (компактних) подстаница**, за коју је спроведен поступак јавне набавке мале вредности, по објављеном позиву за доставу понуде и конкурсне документације на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, који су такође достављени и на адресе понуђача који се баве предметном делатношћу, због неиспуњења услова за доделу уговора.

2.

Предметни поступак обуставља се у фази након истека рока за доставу понуда.

3.

Ова одлука биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 3 дана од дана доношења, у складу са чланом 109. став 3. Закона о јавним набавкама.

Обавештење о обустави поступка биће објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, у складу са чланом 109. став 4. Закона о јавним набавкама, у року од 5 дана од коначности ове одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком о покретању поступка бр. 04-41/2 од 24.06.2020. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности, **ЈНДм – 41/2020 – Набавка, испорука и уградња прикључних (компактних) подстаница**.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, и на три адресе потенцијалних понуђача. Рок за подношење понуда, одређен је до 27.08.2020.године, до 12 сати.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања записника о отварању понуда бр. 41/20 од 27.08.2020. године, комисија за јавну набавку приступила је извештају о стручној оцени понуда, и сачинила извештај о стручној оцени понуда, бр. 04-41/21 од 03.09.2020. године.

У извештају о стручној оцени понуда, констатовано је следеће:

1) Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке: набавка добра – **Набавка, испорука и уградња прикључних (компактних) подстаница.**

2) Врста поступка јавне набавке: **јавна набавка мале вредности;** спроводи се поступак јавне набавке мале вредности ради закључења **оквирног споразума са једним понуђачем.**

- Назив и ознака из општег речника набавки:

42122000 - Пумле

45232142 - Радови на изградњи подстаница за размену топлоте

- Јавна набавка добра **1.1.30 – Набавка, испорука и уградња прикључних (компактних) подстаница, није обликована по партијама.**

3) Процењена вредност јавне набавке укупно:

- Процењена вредност - **Набавка, испорука и уградња прикључних (компактних) подстаница је 7.000.000,00 дин.** без ПДВ-а.

- У поступку јавне набавке учествовала су 2 понуђача.

4) Основни подаци о понуђачу:

P. бр.	Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача	Назив и седиште пону. из гр.понуђача	Назив и седиште подизвођача
1.	„DABICOM СО“ ДОО Београд Светог Николе бр.43, 11050 Београд	//	//
2.	„ФЕНИКС ББ“ ДОО Ниш Проф.др Димитрија Кулића бр.5, 18000 Ниш	//	//

5) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

✓ **Понуда бр. 04-41/18 од 27.08.2020. год. Понуђача - DABICOM СО“ ДОО Београд**

Светог Николе бр.43, 11050 Београд **се одбија,** као неодговарајућа и неприхватљива, у складу са чланом 3 став 1 тачка 32 и 33 Закона о јавним набавкама, из следећих разлога:

Понуђач „Dabicom“ није доставио техничку документацију која је у складу са захтевима које је Наручилац задао у условима конкурсном документацијеом „Технички опис и зехтеви“ и то:

- Понуђени измењивач је температурног режима примарног дела ТР 110/60°C и секундарног дела ТР 80/70°C, а захтевани измењивач је температурног режима примарног дела ТР 115/75°C или 110/70°C и секундарног дела ТР 80/60°C из чега

- произилази да понуђени измењивач не одговара захтеву Наручиоца из конкурсне документације;
- b) Понуђени **комби вентил** не одговара захтеву Наручиоца из конкурсне документације по коме је потребно да регулатор диференцијалног притиска мора бити са уgraђеном мембрани;
 - c) Понуђени контролер нема предпрограмиране функције, тј. није фабрички намењен за коришћење у системима даљинског грејања, већ спада у групу слободно програмабилних контролера, што може довести до тога да Топлана остане ускраћена за захтеване функције дефинисане Правилима о раду Топлане.

Брендирани, наменски контролери који се користе у системима даљинског грејања поседују велики број функција и параметара које корисник може сам да мења и подешава сходно својим потребама. Топлана није захтевала да контролер буде брендiran.

У конкурсној документацији Наручилац је навео да контролер мора поседовати:

- RS232 / RS485 комуникациони прикључак - MODBUS RTU протокол
- RJ45 ETHERNET PORT 10/100 M – MODBUS TCP протокол

Понуђач је понудио RS232/RS485/RS422/MODBUS TCP конвертор, што значи да сам контролер не поседује ове прикључке.

Понуђени конвертор није од истог производа као и понуђени контролер, односно додатни модули за њега.

Није достављен доказ о компатибилности ова два уређаја по питању комуникације. Конкурсном документацијом захтевано је да се контролер може прикључити преко MODBUS TCP-а на постојећи систем Наручиоца, даље на SCADA-у, а не преко конвертора.

Достављени опис за BACnet C2.FNC33 указује да он у основној конфигурацији има 16 улаза (захтевано је 21) и 12 излаза (захтевано 20).

Контролер BACnet FNC11 има још мањи број I/O у односу на претходни.

Конкурсном документацијом захтевано је да контролер има СВОЈ M-bus комуникациони прикључак , а достављена је документација и за ПОСЕБАН M-bus master kontroler.

На основу свега наведеног, понуда наведеног понуђача одбија се као неодговарајућа и неприхватљива.

- Понуђена цена одбијене понуде: 17.935.120,90 динара без ПДВ-а.

✓ Понуда бр. 04-41/19 од 27.08.2020.год. Понуђача- „ФЕНИКС ББ“ ДОО Ниш, Проф.др Димитрија Кулића бр.5, 18000 Ниш **се одбија**, као неодговарајућа и неприхватљива, у складу са чланом 3 став 1 тачка 32 и 33 Закона о јавним набавкама, из следећих разлога: Наручилац је конкурсном документацијом захтевао од Понуђача да уз понуду достави техничку документацију за сву опрему коју нуди (подразумева техничку документацију: плочасти измењивач топлоте, регулациони (комби) вентил, ултразвучни мерач утрошка топлотне енергије, хватач нечистоће, лоптасти вентил, електроормар, програмабилни контролер и регулација, сензори температуре и притиска, термоизолација топлотне подстанице, изједначавање потенцијала топлотне подстанице, каблови и пратеће

електроенергетске инсталације). Наведени понуђач није доставио ни један елемент који подразумева техничку документацију.

На основу свега наведеног, понуда наведеног понуђача одбија се као неодговарајућа.

- **Понуђена цена одбијене понуде: 18.636.400,00 динара без ПДВ-а.**

Чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН прописано је да је одговарајућа понуда она понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН прописано је да је прихватљива понуда она која је благовремена, која није одбијена због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, не условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Чланом 107. став 1. ЗЈН је прописано да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

На основу наведеног, понуде наведених понуђача одбијају се као неодговарајуће и неприхватљиве.

6) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложение – начин на који је утврђена та цена: //.

7) Критеријум за доделу уговора:

- Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “**најнижа понуђена цена**”. Уговор ће се закључити на износ процењене вредности, у складу са финансијским планом Наручиоца, са понуђачем који доставио понуду са најнижом укупном вредношћу (збиром) исказаних јединичних цена.

8) Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Комисија за предметну јавну набавку, предлаже доношење одлуке о обустави поступка у складу са чланом 109 став 1 Закона о јавним набавкама.

Чланом 109 Закона о јавним набавкама предвиђено је да Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора или одлуке о закључењу уговора, односно уколико нису испуњени услови за доношење одлуке о признавању квалификације.

Чланом 107 став 3 Закона о јавним набавкама прописано је да након спроведене стручне оцене, понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

9) Понуђач којем се додељује уговор:

Имајући у виду да у предметном поступку јавне набавке није прибављена ни једна прихватљива понуда, нису се стекли услови за доделу уговора у смислу члана 107 став 3 Закона о јавним набавкама, те се сходно члану 109 став 1 Закона о јавним набавкама мора донети одлука о обустави поступка јавне набавке.

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу.



Доставити:

- одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на Интернет страници Наручиоца.