



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Г Р А Д С К А

Топлана

НАШ БРОЈ:04-8/2

ВАШ БРОЈ:

ДАТУМ: 20.05.2021.године

Потенцијални понуђачи

Интернет страница наручиоца

ПРЕДМЕТ: **Захтев за доставу понуде за набавку без примене Закона**

На основу чл.27 („Службени гласник РС“ бр.91/2019) и Плана набавки без примене закона за 2021.годину, ред.бр. **053**, Наручилац ЈКП „Градска топлана“ Ниш, обраћа Вам се **захтевом за доставу понуде за набавку услуга** на коју се закон не примењује **НБПЗу-8/2021 – Баждарење вентила сигурности**.

I. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, лично или поштом, на адресу:

**ЈКП „Градска топлана“ Ниш
ул. Благоја Паровића бр. 3, 18000 Ниш**

са назнаком:

„ НБПЗу-8/2021 – Баждарење вентила сигурности – НЕ ОТВАРАЈ“

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

По пријему понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда налази, обележиће се време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно, Понуђачу ће се предати потврда о пријему понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.

Понуду треба поднети на обрасцима из овог захтева за доставу понуде или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији.

Обрасце треба попунити читко. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.

2) ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу **најкасније до 01.06.2021. године до 12,00 часова**. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

Благовремено достављене понуде биће комисијски отворене у просторијама Наручиоца, **дана 01.06.2021. године са почетком у 12,15 часова**.

3) КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће изабрана понуда оног понуђача која је раније приспела код наручиоца.

4) ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из документације са ознаком на коверти:

**„ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или „ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за
НБПЗу-8/2021 – Баждарење вентила сигурности – НЕ ОТВАРАЈ“**

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу.

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће наплатити средство обезбеђења озбиљности понуде.

5) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЛИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

• **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Плаћање се врши се по извршеној услузи.

Плаћање је динарско, на рачун изабраног понуђача у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправне факутре у ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

Авансно плаћање није дозвољено.

• **Рок извршења услуге:**

Рок за извршење услуге је: **3 дана**, од дана издавања налога Наручиоца.

• **Рок трајања уговора:**

Овај уговор закључује се на одређено време до извршења, а најдуже на 12 месеци, рачунајући од датума закључења уговора.

• **Гарантни рок:**

Гарантни рок за квалитет пружених услуга 12 месеца, од дана извршења услуге. Додатљач је у обавези да, без накнаде, отклони све евентуалне недостатке на добрима у току трајања гарантног рока, на први позив наручиоца.

• **Валута и начин на који мора бити изражена цена:**

Цене у понуди изразити у динарима.

Понуђена цена је фиксна.

Цене у Обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ-а.

Цене морају бити јасно и читко уписане. У цени морају бити укључени сви трошкови.

Авансно плаћање није предвиђено.

• **Рок важења понуде:**

У предметној набавци рок важења понуде је 30 дана, од дана отварања понуда.

• **Средство обезбеђења:**

Не захтева се достава средстава обезбеђења за озбиљност понуде, нити средстава обезбеђења за добро извршење посла

6) РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у оквирном року од 10 дана од дана отварања понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке.

7) КОНТАКТ:

Факс: 018/4533-927 и e-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,30 до 14,00 сати.

II. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ III

Понуда бр. _____ од _____ (уписује понуђач) за набавку услуга **НБПЗу-8/2021 – Баждарење вентила сигурности**, за потребе Наручиоца ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Матични број:	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон/факс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

- Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

- Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

НАПОМЕНА:

- Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Рок важење понуде:	30 дана од дана отварања понуде
Понуђена укупна цена:	_____ динара без ПДВ-а.
Начин плаћања:	<p>Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року не дужем од 45 дана од датума пријема исправне фактуре код наручиоца.</p> <p>Плаћање ће се извршити по извршеној услузи. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.</p>
Рок извршења услуге:	3 дана, од дана издавања налога Наручиоца.
Гарантни рок:	<p>Гарантни рок за квалитет пружених услуга 12 месеца, од дана извршења услуге.</p> <p>Добављач је у обавези да, без накнаде, отклони све евентуалне недостатке на добрима у току трајања гарантног рока, на први позив наручиоца.</p>
Рок важења уговора:	Овај уговор закључује се на одређено време до извршења, а најдуже на 12 месеци, рачунајући од датума закључења уговора.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

**III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА, УСЛУГА, РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ УСЛУГА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ
НА КОТЛОВИМА**

У следећим котларницама, за следеће вентиле сигурности потребно је извршити контролу и подешавање на задати притисак отварања и издати уверења тј. Извештаје о извршеној контроли и подешавању.

"КРИВИ ВИР"

притисак отварања 12 бара

- | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---|-------|---|-------|-----|
| 1. ДН 100 НП40 са опругом | ком 2 | x | _____ | = | _____ | дин |
| 2. ДН 100/150 НП40 са опругом | ком 4 | x | _____ | = | _____ | дин |

"ЈУГ"

притисак отварања 12 бара

- | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---|-------|---|-------|-----|
| 1. ДН 100/150 НП25 са опругом | ком 4 | x | _____ | = | _____ | дин |
|-------------------------------|-------|---|-------|---|-------|-----|

"МАЈАКОВСКИ"

притисак отварања 9 бара

- | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|---|-------|---|-------|-----|
| 1. ДН 65/100 НП25/16 са опругом | ком 2 | x | _____ | = | _____ | дин |
|---------------------------------|-------|---|-------|---|-------|-----|

"РАТКО ЈОВИЋ"

притисак отварања 4 бара

- | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------|---|-------|-----|
| 1. ДН 50 НП16 са опругом | ком 1 | x | _____ | = | _____ | дин |
|--------------------------|-------|---|-------|---|-------|-----|

"КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР" притисак отварања 4 бара

притисак отварања 10 бара

- | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---|-------|---|-------|-----|
| 1. ДН 100 НП16 са опругом | ком 1 | x | _____ | = | _____ | дин |
| 2. ДН 80 НП16 са опругом | ком 1 | x | _____ | = | _____ | дин |
| 3. ДН 50 НП16 са опругом | ком 1 | x | _____ | = | _____ | дин |
| 4. ДН 20 НП16 са опругом | ком 3 | x | _____ | = | _____ | дин |
| 5. ДН 25 НП40 са опругом | ком 2 | x | _____ | = | _____ | дин |

притисак отварања 3,6 бара - паровод

- | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------|---|-------|-----|
| 6. ДН 20 НП16 са опругом | ком 1 | x | _____ | = | _____ | дин |
|--------------------------|-------|---|-------|---|-------|-----|

притисак отварања 0,75 бара – екс. одсољавања

- | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|---|-------|-------|-----|
| 7. ДН 20 НП16 са опругом | ком 1 | x | = | _____ | _____ | дин |
|--------------------------|-------|---|---|-------|-------|-----|

притисак отварања 0,7 бара - дегазатор

- | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------|---|-------|-----|
| 8. ДН 32 НП16 са опругом | ком 1 | x | _____ | = | _____ | дин |
|--------------------------|-------|---|-------|---|-------|-----|

"ПАСИ ПОЉАНА"

притисак отварања 3 бара

1. ДН 40 НП16 са тегом

ком 1 х _____ = _____ дин

"П М Ф"

притисак отварања 4 бара

1. ДН50 НП16 са тегом

ком 1 х _____ = _____ дин

"МОКРАЊЧЕВА"

притисак отварања 5 бара

1. ДН 65 НП16 са тегом

ком 1 х _____ = _____ дин

2. ДН25 НП16 са тегом

ком 1 х _____ = _____ дин

"СОМБОРСКА"

притисак отварања 6 бара

1. ДН65 НП16 са опругом

ком 2 х _____ = _____ дин

"ПАНТЕЛЕЈ"

притисак отварања 3,5 бара

1. ДН 50 НП16 са тегом

ком 2 х _____ = _____ дин

"КЊАЖЕВАЧКА"

притисак отварања 5 бара

1. ДН 50 НП16 са тегом

ком 2 _____ = _____ дин

"АРДИЈА"

притисак отварања 3 бара

1. ДН50 НП16 са тегом

ком 1 х _____ = _____ дин

2. ДН 80 НП16 са тегом

ком 1 х _____ = _____ дин

"ОШ МИКА АНТИЋ"

притисак отварања 4 бара

1. ДН40 НП16 са тегом

ком 2 х _____ = _____ дин

УКУПНО: _____ дин

ПДВ: _____ дин

УКУПНО са ПДВом: _____ дин

Напомена: Демонтажа и поновна монтажа вентила су обавезе "Градске топлане".
Преузимање и враћање баждарених вентила сигурности је у котларницама "Градске топлане".

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

Обавезан садржај понуде:

- Образац понуде (образац бр.2),
- Образац спецификације (образац бр.3),
- Захтеване доказе.

Молим вас да доставите понуду према нашем захтеву.

 ДИРЕКТОР
Предраг Милачић, дипл.ел.инж.