

Наручилац је одговорио на захтев привредног субјекта за додатним информацијама / појашњењима.

ПОСТУПАК: **Арматура - П2 Трокраки вентили са електромагнетним погоном**

НАРУЧИЛАЦ: **ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ**


ТЕКСТ ПИТАЊА / ЗАХТЕВА

Поштовани, Како бисмо могли да дамо исправну понуду, потребни су нам следећи подаци: 1. који флуиди су у питању 2. температура флуида 3. притисак на улазу у вентиле. Хвала унапред.

ОДГОВОР / ПОЈАШЊЕЊЕ

Поштовани, изволите тражене податке: 1. Вода 2. 110 ц 3. 6 бара С поштовањем.

  [Оригинална порука садржи прилоге](#)

 Датум и време: **02.06.2021 13:25**

[Портал јавних набавки Републике Србије](#)

[| портал@ujn.gov.rs](mailto:portal@ujn.gov.rs)

[КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ](#)

[| ujn.gov.rs](http://ujn.gov.rs)