

Наручилац је одговорио на захтев привредног субјекта за додатним информацијама / појашњењима.

ПОСТУПАК: **Хемикалије за кондиционирање воде**

НАРУЧИЛАЦ: **ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ**


#### ТЕКСТ ПИТАЊА / ЗАХТЕВА

Поштовани, дана 25.04.2021. објављена је исправка конкурсне документације у делу:" Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама У члану 9, модела оквирног споразума извршена допуна додати следећи ставови: У циљу одржавања и даљег побољшања вредности параметара технолошке воде у систему централног грејања дефинисаним стандардом ЕН 12953-10:2003 ( Е ), Добављач је дужан да врши праћење квалитета воде од почетка примене новог средства за кондиционирање на сваких 15 дана, са писаним извештајем за сваку анализу. Упоредо ће се у лабораторији Наручиоца радити испитивање свакодневно. Уколико вредности параметара испитане технолошке воде стагнирају након највише 2 месеца употребе, Наручилац има право једностраног раскида уговара без отказног рока. На захтев Наручиоца анализа квалитета воде може се извршити и од стране трећег лица које одреди Наручилац." Сматрамо да је то битна измена с обзиром да се односи на економски део понуде. Молимо за продужење рока за доставу понуда у складу са Законом о јавним набавкама.

#### ОДГОВОР / ПОЈАШЊЕЊЕ

Наручилац је продужио рок за доставу понуда  
Рок за доставу понуда и отварање понуда је 05.05.2021. до 13,00 часова.

  [Оригинална порука садржи прилоге](#)

 Датум и време: **26.04.2021 13:22**

[Портал јавних набавки Републике Србије](#)

[portal@ujn.gov.rs](mailto:portal@ujn.gov.rs)

[КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ](#)

[ujn.gov.rs](http://ujn.gov.rs)