



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Г Р А Д С К А

Топлана

НАШ БРОЈ: 04-28/1

ВАШ БРОЈ:

ДАТУМ: 08.07.2024.године

Потенцијални понуђачи

Интернет страница наручиоца

ПРЕДМЕТ: Захтев за доставу понуде за набавку без примене Закона

На основу чл.27 („Службени гласник РС“ бр.91/2019, 92/2023) и Плана набавки без примене закона за 2024.годину, ред.бр. 018, Наручилац ЈКП „Градска топлана“ Ниш, обраћа Вам се **захтевом за доставу понуде за набавку услуга** на коју се закон не примењује **НБПЗу-28/2024 – Преглед и сервисирање трафостаница.**

I. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, лично или поштом, на адресу:

**ЈКП „Градска топлана“ Ниш
ул. Благоја Паровића бр. 3, 18000 Ниш**

са назнаком:

**„Понуда за набавку – НБПЗу-28/2024 – Преглед и сервисирање трафостаница –
НЕ ОТВАРАЈ“**

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

По пријему понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда налази, обележиће се време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно, Понуђачу ће се предати потврда о пријему понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.

Понуду треба поднети на обрасцима из овог захтева за доставу понуде или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.

2) ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу **најкасније до 22.07.2024. године до 12,00 часова.** Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблагоприятном, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблагоприятно.

Благовремено достављене понуде биће комисијски отворене у просторијама Наручиоца, **дана 22.07.2024. године са почетком у 12,30 часова.**

3) КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће изабрана понуда оног понуђача која је раније приспела код наручиоца.

4) ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из документације са ознаком на коверти:

**„ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или „ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за
НБПЗу-28/2024 – Преглед и сервисирање трафостаница – НЕ ОТВАРАЈ“**

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу. Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће наплатити средство обезбеђења озбиљности понуде.

5) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

- **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Плаћање се врши се по извршеној услузи.

Плаћање је динарско, на рачун изабраног понуђача у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправне факутре у ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

Авансно плаћање није дозвољено.

- **Рок извршења услуге: 05 дана**
- **Гарантни рок: 12 месеци**
- **Додатни услови-достава доказа:** као у обрасцу спецификације
- **Рок трајања уговора:** Овај уговор закључује се на одређено време до извршења, а најдуже 12 месеци од закључења.
- **Валута и начин на који мора бити изражена цена:**

Цене у понуди изразити у динарима.

Понуђена цена је фиксна.

Цене у Обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ.

Цене морају бити јасно и читко уписане. У цени морају бити укључени сви трошкови.

Авансно плаћање није предвиђено.

- **Рок важења понуде:**

У предметној набавци рок важења понуде је 30 дана, од дана отварања понуда.

- **Средство обезбеђења:**

Не захтева се достава средстава обезбеђења за озбиљност понуде, нити средстава обезбеђења за добро извршење посла

6) РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у оквирном року од 10 дана од дана отварања понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке.

7) КОНТАКТ:

e-mail: nitor@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,30 до 14,00 сати.

II. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ (уписује понуђач) за набавку услуга **НБПЗу-28/2024**
– Преглед и сервисирање трафостаница, за потребе Наручиоца ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Матични број:	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон/факс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

- Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

2).ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

- Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

НАПОМЕНА:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

4) ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Рок важење понуде:	30 дана од дана отварања понуде
Понуђена цена:	_____ динара без ПДВ-а.
Рок извршења услуге:	05 дана, од дана издавања налога наручиоца
Начин плаћања:	Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року не дужем од 45 дана од датума пријема исправне фактуре код наручиоца. Плаћање ће се извршити по извршеној услузи. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Додатни услови:	Добављач мора да има лиценцирано лице за одговорног извођача радова – Лиценца 450 (достава доказа).
Рок важења уговора:	Овај уговор закључује се на одређено време до извршења, а најдуже 12 месеци од дана закључења

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, УСЛУГА, РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Спецификација:

Р.бр.	Назив	Јед. мере	Кол.	Јед. цена (РСД)	Укупно без ПДВ-а (РСД)
1	2	3	4	5	6
1. Трафо станица ТС1 – 3х360kVA Топлана "Криви Вир"					
1.	Преглед и подешавање струјних окидача R-1 и коплетног механизма на DU-2000, 0,4 kV прекидачима	КОМ	4		
2.	Преглед и подешавање напонских окидача АмТР на DU-2000, 0,4 kV прекидачима	КОМ	4		
3.	Преглед и подешавање високонапонских растављача, подизача ножева, комора за гашење лука у трафо пољу	КОМ	2		
4.	Преглед и контрола дијалектичне чврстоће уља трансформатора снаге 630 kVA, 10/0.4kV	КОМ	2		
5.	Мерење отпора изолација намотаја енергетских трансформатора снаге 630 kVA 10/0.4kV	КОМ	2		
6.	Провера рада Вuho/c релеа, термозаштите и њихово подешавање	КОМ	2		
7.	Испитивање кондензаторских батерија у компезационом пољу и DCRE 12 на cos φ 0,98	КОМ	1		
8.	Преглед и контрола дијалектичне чврстоће уља трансформатора снаге 6300 kVA ,10/0.4 kV	КОМ	2		
9.	Контрола нивоа уља и допуна по потреби. Комплет сервисирање прекидача Pn 106 10kV - отварање, преглед и санирање оштећених делова	КОМ	1		
10.	Замена силикажера у дехидратору	КОМ	2		
11.	Контрола проводних изолатора у трафо ћелији. Отклањање уочених неисправности.	КОМ	2		
Ставка 1 укупно:					
2. Трафо станица ТС 2 – 2х1000kVA 10/0.4kV Топлана „КРИВИ ВИР“					
1.	Преглед и контрола дијалектичне чврстоће уља трансформатора снаге 1000 kVA ,10/0.4 kV	КОМ	2		
2.	Мерење отпора изолација намотаја енергетских трансформатора снаге 1000 kVA, 10/0.4kV.	КОМ	2		
3.	Провера рада Вuho/c релеа, термозаштите и њихово подешавање.	КОМ	2		

4.	Замена силикажера у дехидратору.	ком	2		
Ставка 2 укупно:					
3. Трафо станица ТС 3 – 2x1000kVA 10/0.4kV Топлана „Југ“					
1.	Мерење отпора изолације намотаја енергетских трансформатора снаге 1000kVA 10/0.4kV	ком	2		
2.	Набавка, испорука и замена неисправног регулатора СМПС 240W, 240V AC/24V DC, излазна струја напајања 10 А, ознаке АБЛП1А24100	ком	1		
Ставка 3 укупно:					

4. Трафо станица ТС – 1000kVA 10/0.4kV „Клинички“					
1.	Преглед и контрола дијалектичне чврстоће уља трансформатора снаге 1000 kVA, 10/0.4kV	ком	1		
2.	Мерење отпора изолација намотаја енергетских трансформатора снаге 1000 kVA 10/0.4kV	ком	1		
3.	Провера рада Вихолс релеа, термозаштите и њихово подешавање	ком	1		
4.	Испитивање кондензаторских батерија у компезационом пољу	ком	1		
5.	Замена силикажера у дехидратору	ком	1		
6.	Контрола прекидача произвођача АББ, тип САЦЕ С7, С5 и С4	ком	6		
7.	Комплетно чишћење трафо станице	пауш			
Ставка 4 укупно:					
РЕКАПИТУЛАЦИЈА					
Ставке (1+2+3+4) укупно дин.без ПДВ-а:					
ПДВ:					
Укупно дин.са ПДВ-ом:					

Напомена: Трошкови манипулације око искључења/укључења ТС од стране дистрибуције, падају на терет Извођача. За горе наведене радове доставити потписане и оверене извештаје, два примерка у штампаном облику.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

Обавезан садржај понуде:

- Образац понуде (образац бр.2),
- Образац спецификације (образац бр.3),

Молим вас да доставите понуду према нашем захтеву.

14

ВД ДИРЕКТОРА

Предраг Милачић, дипл.ел.инж.

Предраг Милачић

